

Утверждаю:  Р.Н. Горькова
 Директор Корткеросского филиала АО «КТК»

Качество питьевой воды за 1 полугодие 2019 года в МО МР «Корткеросский»

Сельское поселение	Всего отобрано проб	Соответствует ПДК	% качества питьевой воды	Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие
Корткерос	5	5	100%	Промывка и дезинфекция РЧВ. Промывка и дезинфекция водопроводных сетей. ТО скважин
Аджером	5	5	100%	Промывка и дезинфекция водопроводных сетей. ТО скважины.
Нившера	2	0	0%	Разработка ИП «Установка ВОС» на 2019-2023 года. ТО скважины
Мордино	2	2	100%	ТО скважины
Небдино	2	0	0%	Разработка ИП «Установка ВОС» на 2019-2023 года. ТО скважины
Сторожевск (1923-Э, 1651-А)	5	4	80%	Замена загрузки. Ремонт автоматики на ВОС. ТО скважин.
Сторожевск (67-Э, 783-Э)	4	0	0%	Реализация ИП «Установка ВОС» 2019-2020 года. ТО скважин
Подтыбок	6	0	0%	Реализация ИП «Установка ВОС» 2019-2020 года. ТО скважин

6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятия		Наименование показателя	ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023
		Начало	Окончание							
1	Установка ВОС в п. Подтыбок (скв. № 326-э и № 325-э)	01.01.2019	31.12.2020	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Установка ВОС в с. Сторожевск (скв. № 783-э и 67-э)	01.01.2019	31.12.2020	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Установка ВОС в п. Подтыбок (скв. № 2107-э)	01.01.2020	31.12.2021	Доля проб питьевой воды в подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
4	Установка ВОС в с. Неблино (скв. № 1304-э)	01.01.2020	31.12.2021	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

5	Установка ВОС в с. Нившера (скв. № 587-э)	01.01.2020	31.12.2021	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
						Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%