

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**на присоединение к коммунальным системам канализации**

1. Объект: *Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Родниковая, 8, с кад. № 11:06:0401001:648*

2. Местонахождение: *Республика Коми, с. Корткерос, микрорайон «Васильковская-2», уч. № 4*

3. Заказчик администрация муниципального района «Корткеросский»

**Исходные данные для проектирования**

4. Расчетные нагрузки максимального среднесуточного спуска сточных вод 0,97 куб. м./час

5. Место присоединения к коммунальным системам канализации запроектировать

*Точка подключения на схеме «ПК» № 51, смотровой колодец магистрального коллектора в с. Корткерос, микрорайон «Васильковская-2».*

(точки указаны на схеме)

ул. Родниковая, 8

(улица, номер колодца или камеры)

6. Ведомственная принадлежность проектируемого (реконструируемого) присоединения и границы раздела сетей администрации муниципального района «Корткеросский» и Заказчика определяется актом границ раздела

7. Специальные технические требования к устройству присоединения:

8. Количество, состав и режим приема отводимых сточных вод, максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в соответствии с Указом Главы Республики Коми №с 364 от 19.10.1995 г \_\_\_\_\_

9. Разбивка по видам сточных вод : бытовые \_\_\_\_\_  
(на бытовые, производственно-загрязненные, дождевые, дренажные)

10. Диаметр существующей канализации 150 мм. Диаметр присоединяемой канализации не менее 100 мм.

11. Глубина заложения сети 2,08 м.

12. Дополнительные условия: *Согласование проекта прокладки канализационных сетей с собственником объекта (предприятием, обслуживающим объект). Прокладка канализационных сетей согласно СНиП 2.04.03-85. Заключается договор на подключение к канализационным сетям. Составляется акт скрытых работ.*

*И.о. начальника Управления по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский»*

